

Акт готовности дошкольного образовательного учреждения к 2022-2023 учебному году

МБДОУ детский сад №100 «Белоснежка»
Заведующий Безбородова Татьяна Викторовна
Кол-во воспитанников 207
Кол-во работников 48

от «14» 06 2022 г.

Адрес МБДОУ г. Якутск ул. Федора Попова 14/5

Общая характеристика Д/с №100 «Белоснежка», расположен в южной части микрорайона, Имеет форму прямоугольника с внутренним двором, типовое 3-х этажное каменное здание общей площадью 1729.7 кв.м., 1987 года постройки, перекрытия железобетонные, кровля-мягкая, пол деревянный, оконные проемы- стеклопакеты и двери – деревянные и противопожарные(огнеупорные) электропроводка - скрытая под защитным слоем штукатурки, отопление -центральное, чердак отсутствует. Здание расположено в 50 метрах от центральной проезжей части дороги по четной стороне ул. Ф. Попова и жилого фонда.

Комиссия по проверке готовности ОУ к 2022-2023 учебному году после осмотра здания МБДОУ, сделала следующие замечания и выводы:

1.Борисов Э.В., техинспектор по охране труда Якутского Рескома профсоюза работников образования по г. Якутску

2.Затеев Е.О., начальник ОДГОП и АБ МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

3. Мордовская Н.И., начальник ОДОМКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

4. Окоимова З.Е., председатель Якутской территориальной организации профсоюзов работников народного образования и науки РС (Я)

5. Самофеев С.Е., главный специалист ОС и ТК МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

Федоров А.А. 6. Сидоров С.В., ^{инспектор} заместитель начальника ОНД по г. Якутску УНДГУ МЧС РФ по РС (Я)
Приобретение (замена, перезарядка) первичных средств пожаротушения:

Замечаний нет

Установка автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения при пожаре, техническое их обслуживание:

Замечаний нет

Установка системы тревожной сигнализации:

Замечаний нет

Установка системы дымоудаления:

Замечаний нет

Пропитка огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений:

Замечаний нет

Оборудование путей эвакуации: Замечаний нет

Монтаж и техническое обслуживание систем противопожарного водоснабжения:

Замечаний нет

Оборудование аварийного освещения здания: Замечаний нет

Разработка организационно-распорядительных документов по ПБ (приказов о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние ОУ, инструкций по мерам ПБ, планов эвакуации и др.): Замечаний нет

Установка системы видеонаблюдения:

7. Чупрова А.А., начальник ОС и ТК МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

Решение комиссии:

Подписи:

Степанова Н.Р., председатель комиссии

Афанасьев М.Н., заместитель председателя комиссии

Борисов Э.В., технический инспектор труда ЯРК ПРНОиН РФ

Затеев Е.О., начальник ОДГОП и АБ

МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

✓ Мордовская Н.И., начальник ОДО

МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

Окоимова З.Е., председатель ЯТО ПРНОиН РС (Я)

Самофеев С.Е., главный специалист ОС и ТК
МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

Федоров А.И. инспектор
Сидоров С.В., заместитель начальника ОНД и ПР по г. Якутску
УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС (Я)

Чупрова А.А., начальник ОС и ТК
МКУ «Управление образования ГО «город Якутск»

